

### Техническое задание.

1. Гипохлорит натрия предназначен для обеззараживания воды хозяйственно-питьевого назначения и должен обеспечивать санитарно-гигиенические показатели воды по СанПиН 2.1.4.1074-01.

2. Физико-химические показатели гипохлорита натрия марки А:

2.1. Внешний вид – жидкость зеленовато-желтого цвета.

2.2. Массовая концентрация активного хлора – не менее 170 г/дм<sup>3</sup>.

2.3. Коэффициент светопропускания – не менее 20%.

2.4. Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH – 10-40 г/дм<sup>3</sup>.

2.5. Массовая концентрация железа – не более 0,02 г/дм<sup>3</sup>.

Примечание. Допускается потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета. Возможно выпадения кристаллов пятиводного гипохлорита натрия.

3. До поставки партии гипохлорит натрия, имеющий сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии, должен пройти испытание в лабораторных условиях АО «Водоканал» г. Чебоксары.

4. Условия отгрузки: согласно прилагаемому графику поставки по заявке заказчика, в рабочие дни с 08.00 до 15.00.

5. Поставка ежемесячная согласно прилагаемому графику по адресу: Чувашская республика, г.Чебоксары ул. Заовражная 70. Возможен самовывоз автотранспортом Покупателя с оборудованной складской площадки, расположенной на расстоянии не более 50 км от места поставки товара. Налив продукции в тару Покупателя обеспечивается Поставщиком.

6. При поставке товара Поставщик также должен предоставить всю техническую документацию на русском языке, необходимые для поставки сертификационные, товаросопроводительные и гарантийные документы, копии документов (ГОСТ или Технические условия со всеми изменениями), содержащие сведения о контролируемых показателях качества реагента, методиках выполнения изменений контролируемых показателей и паспорт на каждую партию гипохлорита натрия, заверенные в соответствии с действующим законодательством.

7. Поставщик должен гарантировать качество товара в течение всего срока годности.

Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания. Участник размещения закупки должен предлагать Товар, а в случае его победы, осуществлять поставку Товара, на который распространяются все гарантии производителя.

Наличие паспорта качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

График поставки гипохлорита натрия на 2018 г. прилагается в виде таблицы №1

Таблица №1

№ п.п.	Наименование материалов	Ед. измер.	Кол-во	Месяц поставки
1.	Гипохлорит натрия	т	50	Февраль
2.		т	50	Март
3.		т	80	Апрель
4		т	80	Май
5		т	100	Июнь
6		т	120	Июль
7		т	130	Август
8		т	100	Сентябрь
9		т	80	Октябрь
10		т	80	Ноябрь
11		т	90	Декабрь
Итого за год (т):			960	

Начальник ОМТС



Михеев А.Ю.